



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

02 октября 2017 г.

№ 5209/с

г. Красноярск

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 31.08.2017 г. № 4932 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» (МБОУ СШ № 3), юридический адрес: 660030, г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22 А (ОГРН 1022402149769, ИНН 2463032973) выявлены нарушения санитарного законодательства, что подтверждается актом проверки № 6060 от 02.10.2017 г., протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от 12.09.2017 г., а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю МБОУ СШ № 3 по адресу: 660030, г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22 А устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 5.2., п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования кабинета № 3-07 ученической мебелью (стулья), изготовленной из материалов, безвредных для здоровья детей, стойких к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 03.09.2018 г.

2. Нарушения требований п. 3.1.7., п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части

обеспечения соответствия нормируемым значениям коэффициента пульсации искусственной освещенности в кабинете русского языка № 3-03.

Срок исполнения: 03.09.2018 г.

3. Нарушения требований п. 7.2.1., п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения соответствия нормируемым значениям уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах: № 2-02 начальной школы, № 2-04 технологии для девочек.

Срок исполнения: 03.09.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 3 и его руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю любым способом быстрой связи (E-mail: opuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru., факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в срок до 03.09.2018 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обжаловано.

Специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения
02 октября 2017 г.



Е.А. Магулчак

Отметка о вручении (направлении) предписания


«02» 10 / 2017 г.